

Số: 967/BVUBĐN - VTTBYT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 07 năm 2024

V/v mời chào giá vật tư bảo ôn hệ thống
máy điều hòa trung tâm

THƯ MỜI CHÀO GIÁ .

Kính gửi: Quý Đơn vị

Hiện nay, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm mới vật tư bảo ôn hệ thống máy điều hòa trung tâm. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng kính mời Quý Công ty khảo sát và báo giá cung ứng thiết bị với thông tin cụ thể như sau.

Danh mục hàng hóa như sau:

STT	Tên thiết bị	Ký mã hiệu (Mô tả thông số kỹ thuật)	Số lượng	Ghi chú
1	Ống Cách nhiệt	Đường kính trong:6.35mm Độ dày 20mm Độ dài 2m Bên ngoài ống được tráng lớp bạc	10 Ống	Lớp bảo ôn bên ngoài ống có tráng bạc chống đọng sương
2	Ống Cách nhiệt	Đường kính trong:12.7mm Độ dày 20mm Độ dài 2m Bên ngoài ống được tráng lớp bạc	10 Ống	
3	Ống Cách nhiệt	Đường kính trong:15.9mm Độ dày 20 mm Độ dài 2m Bên ngoài ống được tráng lớp bạc	10 Ống	
4	Ống bảo ôn	Đường kính trong:19 mm Độ dày 20mm Độ dài 2m Bên ngoài ống được tráng lớp bạc	150 M	
5	Ống bảo ôn	Đường kính trong:22 mm Độ dày 20mm Độ dài 2m Bên ngoài ống được tráng lớp bạc	100M	
6	Ống bảo ôn	Đường kính trong:28 mm Độ dày 20 mm Độ dài 2m Bên ngoài ống được tráng lớp bạc	80 M	
7	Ống bảo ôn	Đường kính trong:35 mm Độ dày 20 mm Độ dài 2m Bên ngoài ống được tráng lớp bạc	60 M	



8	Giá điều hòa	Cùm treo ống nhúng kẽm tương thích với kích thước đường ống dẫn môi chất lạnh hệ thống điều hòa trung tâm	50 Bộ	nhúng kẽm chống rỉ sét và oxihóa
9	Màng Quấn ống lạnh	Tương thích với vật liệu bảo ôn	100 Kg	
10	Tấm Cách nhiệt	Độ dày 15 mm Độ Rộng 120 Cm Độ dài 20m Bên ngoài ống được tráng lớp bạc	72 M2	Lớp phía ngoài tráng bạc chống đọng sương bên trong có keo dính

- Bất kỳ ký hiệu, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa (nếu có) nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo, minh họa cho yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa, nhà cung cấp có thể chào hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn nhưng phải đảm bảo tương thích với đường ống hệ thống máy điều hòa trung tâm hiện có tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng


- Người tham dự chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng chào giá. Trong bảng chào giá phải ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian bảo hành, bảo trì và hậu mãi (nếu có), hiệu lực của chào giá.

- Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá.

- Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

- Thời gian nộp chào giá: 10 ngày kể từ ngày phát hành Thư mời chào giá

- Nơi nhận báo giá: Phòng Vật tư Thiết bị y tế- Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.
Địa chỉ: Tổ 28, Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Minh, Liên Chiểu Đà Nẵng.

Xin Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, VTTBYT.
- P.CNTT (để đăng Website).



Nguyễn Thanh Hùng