

Số: /BVUBĐN- HCQT
Về việc mời chào giá hàng hóa thiết bị
phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Quý công ty, đơn vị.

Hiện nay, Bệnh viện đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Công ty, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá.

Thời gian tham gia chào giá: Từ ngày 23/6/2025 đến hết ngày 27/6/2025

Hết thời hạn nêu trên tất cả các thư chào giá gửi đến bệnh viện không có hiệu lực.

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Hành Chính Quản Trị, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Điện thoại: 0236.3.717.140 Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28 Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

1. Hồ sơ chào giá gồm các nội dung như sau:

- Danh mục chào giá (theo phụ lục đính kèm)
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

2. Các yêu cầu khác:

- Báo giá được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: “Bảng báo hàng hóa thiết bị phòng cháy chữa cháy” để tiện theo dõi.

- Báo giá được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, ghi rõ ngày, tháng năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều trang). Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế và các chi phí, lệ phí khác có liên quan (nếu có).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

Phụ lục

((Đính kèm thư mời chào giá số: /BVUBND-HCQT ngày 23 tháng 6 năm 2025
của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
01	Tủ trung tâm báo cháy tự động	Tủ trung tâm báo cháy tự động: - Nguồn dự phòng Ắc quy: 24V DC 1.2Ah 24V DC 0.8Ah - Điện áp và dòng sạc: DC 26V dưới 400mA	Cái	01
02	Bình chữa cháy	Bình chữa cháy cầm tay ABC: 4Kg: - Là bình chữa cháy dạng bột dùng để chữa đám cháy có các chất :Rắn,lỏng, khí hoặc cháy điện.	Bình	20
		Bình chữa cháy cầm tay MT3 CO2: 3kg: -Là bình chữa cháy dạng khí được dùng để chữa các đám cháy có các thiết bị máy móc hiện đại, tài liệu quang trọng.	Bình	20
03	Vòi chữa cháy	- Đường kính: DN65 (65mm) - Áp suất làm việc: 16 bar - Chiều dài: 20m	Bộ	05
		- Đường kính: DN50 (65mm) - Áp suất làm việc: 16 bar - Chiều dài: 20m	Bộ	05
04	Nội quy chữa cháy	- Kích thước tiêu chuẩn 44cm x 32cm	Tấm	20

05	Tiêu lệnh chữa cháy	- Kích thước tiêu chuẩn 44cm x 32cm	Tấm	20
06	Lăn phun	Đường kính đầu vào: D65mm Đường kính đầu phun: 16 ± 0.2 mm - Được làm từ hợp kim nhôm	Cái	05
		- Đường kính đầu vào: D50mm Đường kính đầu phun: 13 ± 0.2 mm - Được làm từ hợp kim nhôm.	Cái	05