

Số: /BVUBĐN-ĐVĐT

Đà Nẵng, ngày tháng 10 năm 2025

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá
cho KHLCNT dự toán mua sắm: Mua sắm
vật tư thay thế cho hệ thống nước uống RO
và hệ thống nước tiết trùng tại Bệnh viện
Ung bướu Đà Nẵng.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lập kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư thay thế cho hệ thống nước uống RO và hệ thống nước tiết trùng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363.717.233
- Cách thức tiếp nhận bản chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết).
- Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 09/10/2025. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến Bệnh viện không có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Danh mục hàng hóa: *(phụ lục đính kèm)*
 - Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
- Các yêu cầu khác:
 - Bản chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều tờ); được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: “Mua sắm vật tư thay thế cho hệ thống nước uống RO và hệ thống nước tiết trùng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”
 - Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), vận chuyển, lắp đặt, giao hàng đến Kho Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí xét nghiệm kiểm tra chất lượng nguồn nước sau khi nhà thầu hoàn thành việc thay thế vật tư.

Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá.

*** Lưu ý:** Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bản báo giá theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT, ĐVĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUBĐN-ĐVĐT ngày /10/2025
của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
1	Ruột lọc cho cột lọc đa tầng thay thế cho hệ thống nước uống RO	- Kích thước cột lọc: Ø 300, h:1350mm. - Cát Mangan + Kích thước hạt: 0,6 – 2,36 mm + Số lượng: 15 lít - FloMag + Kích thước hạt: 1,18 – 3,35 mm + Số lượng: 15 lít - ODM-2F + Kích thước hạt: 0,7 – 1,6 mm + Số lượng: 15 lít - Than anthracite hoạt hóa trà bắc. + Kích thước hạt: 0,6 -2,36 mm + Số lượng: 15 kg - Cát lọc thạch anh + Kích thước 0.8-1.2mm + Số lượng: 25 kg	Bộ	1
2	Ruột lọc cho cột lọc khử mùi thay thế cho hệ thống nước uống RO	- Kích thước cột lọc: Ø 300, h:1350mm. - Than hoạt tính Clack + Kích thước: 0,6 – 2,36 mm + Số lượng: 25 kg - Cát lọc thạch anh + Kích thước hạt: 2-5mm + Số lượng: 50 kg	Bộ	01
3	Ruột lọc cho cột lọc làm mềm nước thay thế cho hệ thống nước uống RO	- Kích thước cột lọc : Ø 300, h:1350mm. - Hạt nhựa cation 220 Na + Kích thước hạt : 0,3 – 1,2 mm + Số lượng: 100 lít	Bộ	01

4	Ruột lọc cho cột lọc đa tầng thay thế cho hệ thống nước tiết trùng	- Kích thước cột lọc: Ø 350, h:1465mm. - Cát Mangan + Kích thước hạt: 0,6 – 2,36 mm + Số lượng: 20 lít - FloMag + Kích thước hạt: 1,18 – 3,35 mm + Số lượng: 20 lít - ODM-2F + Kích thước hạt: 0,7 – 1,6 mm. + Số lượng: 20 lít - Than anthracite hoạt hóa trà bắc. + Kích thước hạt: 0,6 -2,36 mm + Số lượng: 25 kg - Cát lọc thạch anh + Kích thước 0.8-1.2mm. + Số lượng: 50 kg	Bộ	01
5	Ruột lọc cho cột lọc khử mùi thay thế cho hệ thống nước tiết trùng	- Kích thước cột lọc: Ø 350, h:1465mm. - Cát lọc thạch anh + Kích thước 2-5mm + Số lượng: 25 kg - Than hạt tính Clack + Kích thước hạt: 0,6 – 2,36 mm. + Số lượng: 25 kg - Than hạt tính + Kích thước hạt: 0,6 – 2,36 mm + Số lượng: 75 kg	Bộ	02
6	Ruột lọc cho cột lọc làm mềm nước thay thế cho hệ thống nước tiết trùng	- Kích thước cột lọc: Ø 350, h:1465mm. + Hạt nhựa cation 220 Na + Kích thước hạt : 0,3 – 1,2 mm + Số lượng: 175 lít	Bộ	02
7	Lõi lọc cặn thay thế cho hệ thống nước uống RO và hệ	- Lõi lọc cặn 5micron 20" - Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001:2015	Cái	12

	thống nước tiết trùng			
8	Lõi lọc cặn thay thế cho hệ thống nước uống RO và hệ thống nước tiết trùng	- Lõi lọc 0.2 micron 20" - Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001:2015	Cái	02
9	Lõi than hoạt tính thay thế cho hệ thống nước uống RO	- Lõi than hoạt tính CTO 5-20in + Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001:2015	Cái	01
10	Lõi lọc tinh (cấp cuối) thay thế cho hệ thống nước uống RO	- Lõi lọc tinh 01-20in + Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001:2015	Cái	01
11	Lõi sợi quăn thay thế cho hệ thống nước uống RO	- Lõi sợi quăn 01-20in + Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001:2015	Cái	01
12	Đèn UV 21 W thay thế cho hệ thống nước uống RO và hệ thống nước tiết trùng	- Công suất bóng: Trong khoảng từ 21W đến 24W. - Lưu lượng xử lý: 1.0 – 1.5 m ³ /h - Tuổi thọ: 8.000–9.000 giờ - Thân inox 304/316, ống thạch anh	Cái	02
13	Màng RO 4040 thay thế cho hệ thống nước uống RO và hệ thống nước tiết trùng	+ Kích thước: 4 inch × 40 inch - Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001:2015	Cái	07

* Đối với hệ thống nước uống RO: Chất lượng nguồn nước sau khi nhà thầu thay thế vật tư đạt tiêu chuẩn vi sinh theo QCVN 6-1:2010 BYT thuộc Thông tư 34/2010/TT-BYT ngày 02/06/2010 của Bộ Y tế.

* Đối với hệ thống nước tiết trùng: Chất lượng nguồn nước sau khi nhà thầu thay thế vật tư bảo đảm tổng số lượng vi sinh vật hiếu khí phải dưới <10 CFU/100ml và không có vi khuẩn gây bệnh

BIỂU MẪU BÁO GIÁ

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Theo Thư mời chào giá số:/BVUBĐN-ĐVĐT ngày .../ /2025 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá như sau:

T T	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại (nếu có)	Ký mã hiệu (nếu có)	Hãng sản xuất/ xuất xứ	Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (vnd)	Thành tiền (vnd)
	Tổng cộng								XXXX

Bằng chữ:

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày .. /... /2025

Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), vận chuyển, lắp đặt, giao hàng đến Kho Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí xét nghiệm kiểm tra chất lượng nguồn nước sau khi nhà thầu hoàn thành việc thay thế vật tư.

Trân trọng!

..... ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)