

Số: /BVUBĐN-ĐVĐT

Đà Nẵng, ngày tháng 11 năm 2025

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá
cho KHLCNT dự toán mua sắm: Mua sắm
vật tư thay thế cho hệ thống nước uống RO
và hệ thống nước tiết trùng tại Bệnh viện
Ung bướu Đà Nẵng.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lập kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư thay thế cho hệ thống nước uống RO và hệ thống nước tiết trùng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363.717.233
- Cách thức tiếp nhận bản chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết).
- Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 05/11/2025 đến hết ngày 12/11/2025. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến Bệnh viện không có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Danh mục hàng hóa: *(phụ lục đính kèm)*
 - Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
- Các yêu cầu khác:
 - Bản chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều tờ); được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: “Mua sắm vật tư thay thế cho hệ thống nước uống RO và hệ thống nước tiết trùng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”
 - Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), vận chuyển, lắp đặt, giao hàng đến Kho Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu

Đà Nẵng và các chi phí xét nghiệm kiểm tra chất lượng nguồn nước sau khi nhà thầu hoàn thành việc thay thế vật tư.

-Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 12/11/2025

* **Lưu ý:** Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bản báo giá theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT, ĐVĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /BVUBND-ĐVĐT ngày /11/2025
của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
1	Cát Mangan	+ Kích thước hạt: 16-30 mesh + PH: 6.2 - 8.5	kg	35
2	Hạt nâng PH	+ Kích thước hạt: 6-16 mesh + Magnesium Oxide: $\geq 97\%$	kg	35
3	Vật liệu khử kim loại nặng	+ Tỷ trọng: 570-700 kg/m ³ + Khả năng hấp thụ Ca, Mg: 950mg/g + Kích thước hạt: 0,9– 1,2 mm	lít	35
4	Than anthracite hoạt hóa trà bắc	+ Kích thước hạt: 0,6 - 2,36 mm	kg	40
5	Cát lọc thạch anh	+ Kích thước: < 1.7mm	kg	75
6	Than hoạt tính	+ Kích thước: 12x 40 mesh + Chỉ số Iodine: 1000mg/g + pH: 10	kg	50
7	Than hoạt tính	+ Kích thước hạt: 8x20mesh + Chỉ số Iodine: 800-1000mg/g	kg	75
8	Hạt trao đổi ion	+ Kích thước hạt : 0,3 – 1,2 mm + pH: 0-14	lít	275
9	Cát / sỏi lọc thạch anh	+ Kích thước hạt: 1,4 - 4 mm	kg	75
10	Lõi lọc cặn thay thế cho hệ thống nước uống RO và hệ thống nước tiết trùng	- Lõi lọc cặn 5micron 20 in + Kích thước lỗ: 5 micron + Đường kính ngoài: 2.7in + Đường kính trong: 1.1in + Vật liệu: Polypropylen	Cái	12
11	Lõi lọc cặn thay thế cho hệ thống nước uống RO và hệ thống nước tiết trùng	- Lõi lọc 0.2 micron 20in + Kích thước lỗ: 0.2 micron + Đường kính ngoài: 68mm + Đường kính trong: 28mm + Vật liệu: Polypropylen	Cái	02

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đvt	Số lượng
12	Lõi than hoạt tính thay thế cho hệ thống nước uống RO	- Lõi than hoạt tính CTO 5-20in + Kích thước lỗ: 5 micron + Lưu lượng Max: 3 GPM + Vật liệu: Carbon	Cái	01
13	Lõi lọc tinh (cấp cuối) thay thế cho hệ thống nước uống RO	- Lõi lọc tinh 01-20in + Kích thước lỗ: 1 micron + Đường kính ngoài: 2.7in + Đường kính trong: 1.1in + Vật liệu: Polypropylen	Cái	01
14	Lõi sợi quăn thay thế cho hệ thống nước uống RO	- Lõi sợi quăn 01-20in + Kích thước lỗ: 1 micron + Đường kính ngoài: 60mm + Đường kính trong: 28mm + Vật liệu: Polypropylen/Cotton	Cái	01
15	Bộ đèn UV thay thế cho hệ thống nước uống RO và hệ thống nước tiệt trùng	- Vật liệu vỏ buồng tia: Inox 304 - Kích thước buồng tia: 60cm x 6,5 cm - Ống thạch anh tương thích - Bóng đèn UV tương thích: + Công suất: 20W đến 25W + Nguồn điện: 220V-240V/50-60HZ. + Thời gian bảo hành: ≥ 6 tháng	Bộ	02
16	Màng RO 4040 thay thế cho hệ thống nước uống RO và hệ thống nước tiệt trùng	Màng thẩm thấu ngược RO + Kích thước: 4 inch $\times$ 40 inch + Loại bỏ muối: $\geq 99.4\%$ + Thời gian bảo hành: ≥ 6 tháng	Cái	07

* Đối với hệ thống nước uống RO (**01 hệ thống**): Chất lượng nguồn nước sau khi nhà thầu thay thế vật tư đạt tiêu chuẩn vi sinh theo QCVN 6-1:2010/BYT thuộc Thông tư 34/2010/TT-BYT ngày 02/06/2010 của Bộ Y tế.

* Đối với hệ thống nước tiệt trùng (**02 hệ thống**): Chất lượng nguồn nước sau khi nhà thầu thay thế vật tư bảo đảm tổng số lượng vi sinh vật hiếu khí phải dưới <10 CFU/100ml và không có vi khuẩn gây bệnh

BIỂU MẪU BÁO GIÁ

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Theo Thư mời chào giá số:/BVUBĐN-ĐVĐT ngày .../ .../2025 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá như sau:

T T	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại (nếu có)	Ký mã hiệu (nếu có)	Hãng sản xuất/ xuất xứ	Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (vnd)	Thành tiền (vnd)
	Tổng cộng								XXXX

Bằng chữ:

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 12/11/2025

Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), vận chuyển, lắp đặt, giao hàng đến Kho Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các **chi phí xét nghiệm** kiểm tra chất lượng nguồn nước sau khi nhà thầu hoàn thành việc thay thế vật tư.

Trân trọng!

..... ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)