

Số: /BVUBĐN-ĐVĐT

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2026

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá
cho KHLCNT dự toán mua sắm: Mua sắm
vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường
dây cho tủ điện tổng của khối nhà Kỹ thuật
ngh nghiệp vụ.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị.

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lập kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà Kỹ thuật nghiệp vụ. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363.717.233
- Cách thức tiếp nhận bản chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết).
- Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 10/03/2026 đến hết ngày 18/03/2026. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến Bệnh viện không có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Danh mục hàng hoá vật tư, thiết bị yêu cầu chào giá: *Theo phụ lục 01 đính kèm.*
 - Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
- Các yêu cầu khác:
 - Bảng chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, đơn vị; ghi rõ ngày/ tháng/ năm báo giá (đóng dấu giáp lai nếu có nhiều tờ), được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: “Mua sắm vật tư, thiết bị điện để lắp đặt, đấu nối đường dây cho tủ điện tổng của khối nhà Kỹ thuật nghiệp vụ”.

- Giá chào là giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, giao hàng đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí liên quan khác (nếu có).

- Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 18/03/2026.

- Mẫu bảng chào giá: *Theo phụ lục 02 đính kèm.*

*** Lưu ý:** Các Công ty, đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bản báo giá thực hiện đúng theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT, ĐVĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC 01: DANH HÀNG HOÁ VẬT TƯ, THIẾT BỊ YÊU CẦU CHÀO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BVUBND-ĐVĐT ngày /03/2026
của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

STT	Danh mục hàng hóa	Khối lượng	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dây cáp điện CXV 1x240 mm ²	308	Mét	- Ruột dẫn 1 lõi được bện vặn xoắn từ nhiều sợi đồng, tiết diện $\geq 240 \text{ mm}^2$. - Dây cáp truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, chất cách điện bên trong bằng XLPE và vỏ bọc của dây cáp điện bằng PVC. - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn $\geq 90^\circ\text{C}$.	
2	Dây cáp điện CXV 1x150 mm ²	68	Mét	- Ruột dẫn 1 lõi được bện vặn xoắn từ nhiều sợi đồng, tiết diện $\geq 150 \text{ mm}^2$. - Dây cáp truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, chất cách điện bên trong bằng XLPE và vỏ bọc của dây cáp điện bằng PVC. - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn $\geq 90^\circ\text{C}$.	
3	Dây cáp điện CXV 1x95 mm ²	144	Mét	- Ruột dẫn 1 lõi được bện vặn xoắn từ nhiều sợi đồng, tiết diện $\geq 95 \text{ mm}^2$. - Dây cáp truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, chất cách điện bên trong bằng XLPE và vỏ bọc của dây cáp điện bằng PVC. - Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn $\geq 90^\circ\text{C}$.	
4	Cầu dao tự động dạng khối 3 pha 630A	1	Cái	Cầu dao tự động dạng khối (MCCB): - Số cực : 4P - Dòng điện định mức $\geq 630 \text{ A}$. - Dòng cắt bảo vệ ngắn mạch: $\geq 45 \text{ kA}$, $I_{cs}=100\% I_{cu}$.	
5	Cầu dao tự động dạng khối 3 pha 150A	1	Cái	Cầu dao tự động dạng khối (MCCB): - Số cực : 3P - Dòng điện định mức $\geq 150 \text{ A}$. - Dòng cắt bảo vệ ngắn mạch: $\geq 30 \text{ kA}$, $I_{cs}=100\% I_{cu}$.	

STT	Danh mục hàng hóa	Khối lượng	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Ghi chú
6	Tủ điện lắp nổi trong nhà (700 x 500 x 250) mm	1	Cái	- Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) : 700 x 500 x 250 (mm). - Vỏ bằng tôn sơn tĩnh điện, màu ghi sáng độ dày ≥ 1mm. - Cửa tủ: Dạng cánh mở, bản lề bên hông, có khóa bật để đóng mở cửa tủ.	
7	Tủ điện lắp nổi trong nhà (400 x 500 x 220) mm	1	Cái	- Kích thước tủ (Cao x Rộng x Sâu) : 400 x 500 x 220 (mm). - Vỏ bằng tôn sơn tĩnh điện, màu ghi sáng độ dày ≥ 1mm. - Cửa tủ: Dạng cánh mở, bản lề bên hông, có khóa bật để đóng mở cửa tủ.	

PHỤ LỤC 02
BIỂU MẪU BÁO GIÁ

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Theo Thư mời chào giá số:/BVUBĐN-ĐVĐT ngày / /2026 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý bệnh viện báo giá như sau:

TT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại (nếu có)	Ký mã hiệu (nếu có)	Hãng sản xuất/ xuất xứ	Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (vnd)	Thành tiền (vnd)
	Tổng cộng								XXXX

Bằng chữ:

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 18/03/2026.

Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, giao hàng đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí liên quan khác (nếu có).

Trân trọng!

..... ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)