

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá cho
KHLCNT dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư,
phụ kiện bảo trì, sửa chữa cho hệ thống khí y tế.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị.

Hiện nay, bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lập kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư, phụ kiện bảo trì, sửa chữa cho hệ thống khí y tế. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Đơn vị đầu thầu, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363.717.233
- Cách thức tiếp nhận bản chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết).
- Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 15/7/2026 đến hết ngày 27/7/2026. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến bệnh viện không có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Danh mục hàng hóa: (phụ lục đính kèm).
 - Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.
- Các yêu cầu khác:
 - Bảng chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều tờ); được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: “Mua sắm vật tư, phụ kiện bảo trì, sửa chữa cho hệ thống khí y tế”.
 - Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, vận chuyển lắp đặt, kiểm tra vận hành và bảo hành tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí liên quan khác (nếu có).

Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày 27/7/2026.

* Lưu ý: Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho bệnh viện kèm

theo bảng báo giá theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT, ĐVĐT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /BVUBĐN-ĐVĐT ngày tháng 7 năm 2026
của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ linh kiện bảo trì hai năm cho bộ cao áp trung tâm khí CO2	- Kít điều áp HP - Gioăng đệm kín • Linh kiện thay thế tương thích với trung tâm CO2: Central HP/Air Liquide Medical Systems/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.	Bộ	2
2	Bộ linh kiện bảo trì hai năm hoạt động cho bộ sấy và lọc khí máy nén khí trung tâm	- Linh kiện bộ xả nước Beko 12 hoặc tương đương - Lõi van C1/C2 hoặc tương đương - Van NO V1/V3 hoặc tương đương - Van NF R2/R4 hoặc tương đương • Linh kiện thay thế tương thích với bộ sấy và lọc khí: SEC 5AH – AD4180/Mil's/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.	Bộ	1
3	Bộ linh kiện bảo trì 3000h cho máy nén khí trung tâm	- Tấm lọc thân máy - Lọc khí đầu vào - Lọc nhớt - Lõi lọc tách nhớt - Nhớt chuyên dùng cho máy • Linh kiện thay thế tương thích với trung tâm máy nén khí Airmil's G MVB12: MVB12/Mil's/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.	Bộ	1
4	Bộ linh kiện bảo trì hai năm cho bộ cao áp trung tâm khí Oxy	- Lọc khí đầu vào - Gioăng đệm kín • Linh kiện thay thế tương thích với trung tâm oxy: Central HP/Air Liquide Medical Systems/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.	Bộ	2
5	Cánh quạt giải nhiệt motor cho máy nén khí	- Vòng dẫn khí, mâm quạt - Ống dẫn xóp - Trục dẫn dòng khí làm mát khí nén - Cánh quạt truyền động • Linh kiện thay thế tương thích với trung tâm máy nén khí Airmil's G MVB12:	Cái	1

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		MVB12/Mil's/Pháp đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.		
6	Bộ linh kiện bảo trì 3000h máy hút chân không	- Nhớt chuyên dùng cho máy hút - Lọc nhớt - Lõi lọc bộ tách nhớt + ron đệm kín - Van đầu hút - Lọc van xả khí - Vòng đệm khớp nối • Linh kiện thay thế tương thích với máy hút chân không Evisa E100.2 MV: E100.2/Mil's/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.	Bộ	1
7	Đầu dẫn van lọc Oxy	- Gồm có: Van, lọc, đầu dẫn - Kích thước: Ø 7 • Vật tư thay thế tương thích với ngõ ra khí oxy: BM/Air Liquide Medical Systems/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng	Cái	50
8	Đầu dẫn van lọc Air	- Gồm có: Van, lọc, đầu dẫn - Kích thước: Ø 7 • Vật tư thay thế tương thích với ngõ ra khí air: BM/Air Liquide Medical Systems/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.	Cái	50
9	Đầu dẫn van lọc hút	- Gồm có: Van, lọc, đầu dẫn - Kích thước: Ø 8 • Vật tư thay thế tương thích với ngõ ra hút: BM/Air Liquide Medical Systems/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.	Cái	50
10	Đầu hút đờm	• Vật tư thay thế tương thích với bộ điều áp hút: RVTM3/Technologie Medicale/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.	Cái	45
11	Gioăng thân lưu lượng kế	• Vật tư thay thế tương thích với bộ lưu lượng kế oxy: RTM3/Technologie Medicale/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.	Cái	46
12	Đầu dò áp suất 0-16bar	- Áp suất: 0-16bar • Vật tư thay thế tương thích với hệ thống báo động: VIGI 3033/Air Liquide Medical Systems/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.	Cái	1

Stt	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
13	Bộ linh kiện bảo trì điều áp thứ cấp oxy/air	- Màng lọc - Gioăng cao su - Đĩa van - Sử dụng cho khí oxy/air • Linh kiện thay thế tương thích với điều áp: Damao/Air Liquide Medical Systems/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.	Bộ	10
14	Dây hút dịch silicon	- Kích thước: 7x13 mm - Hấp tiết trùng, sử dụng nhiều lần • Vật tư thay thế tương thích với bộ điều áp hút: RVTM3/Technologie Medicale/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.	Mét	85
15	Gioăng bình hút dịch 2 lít	• Vật tư thay thế tương thích với bình hút dịch 2 lít: 2L/Technologie Medicale/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng	Cái	28
16	Gioăng bình hút dịch 4 lít	• Vật tư thay thế tương thích với bình hút dịch 4 lít: 4L/Technologie Medicale/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng	Cái	5
17	Màng điều áp hút	• Vật tư thay thế tương thích với bộ điều áp hút: RVTM3/Technologie Medicale/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng	Cái	20
18	Núm điều chỉnh áp lực âm, cho bộ điều áp hút		Cái	16
19	Bình hút dịch 2 lít		Bình	10
20	Bình hút dịch 4 lít		Bình	5
21	Nắp bình hút dịch 4 lít	• Vật tư thay thế tương thích với bình hút dịch 4 lít: 4L/Technologie Medicale/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng	Cái	5
22	Nắp bình hút dịch 2 lít	• Vật tư thay thế tương thích với bình hút dịch 2 lít: 2L/Technologie Medicale/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng	Cái	11
23	Nắp bình làm ẩm oxy, lọc khuyếch tán, dây silicon 14cm	• Vật tư thay thế tương thích với bộ lưu lượng kế oxy : RTM3/Technologie Medicale/Pháp hiện đang sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng	Cái	40
Tổng cộng: 23 mặt hàng				

PHỤ LỤC 02
BIỂU MẪU BÁO GIÁ

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Theo Yêu cầu báo giá số:/BVUBĐN-ĐVĐT ngày .../7/2026 của bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Ký mã hiệu (nếu có)	Nhãn hiệu (nếu có)	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Thông số kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (vnd)	Thành tiền (vnd)
1											
	Tổng cộng										xxxx

Bảng chữ:

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 27/7/2026.

Giá trên là giá trọn gói đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, vận chuyển lắp đặt, kiểm tra vận hành và bảo hành tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí liên quan khác (nếu có).

Trân trọng!

..... ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)